



認定番号 2310-052200-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

NK-19-25N


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年10月31日

信和株式会社 殿
(常州富澤金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2310-052200-1401

発行日 2023年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 信和株式会社
- 工場名 常州富澤金属制品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 NK-19-25N 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年10月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	30.59	27.58	29.29	32.21	27.88	29.51
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	17.98	17.45	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2310-052200-14

認定合格証


壁つなぎ用金具
NK-24-34N

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年10月31日

信和株式会社 殿
(常州富澤金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2310-052200-1402

発行日: 2023年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 信和株式会社
- 2 工場名 常州富澤金属制品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 NK-24-34N 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年10月10日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	31.50	31.42	28.61	33.31	32.42	31.45
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	17.59	16.86	19.86	17.90	17.61	17.96
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2310-052200-14

認定合格証

壁つなぎ用金具


NK-33-52N

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年10月31日

信和株式会社 殿
(常州富澤金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2310-052200-1403

発行日 2023年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人

会長



- 申請者 信和株式会社
- 工場名 常州富澤金属制品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 NK-33-52N 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年10月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	31.84	32.78	33.33	33.45	32.90	32.86
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	14.55	16.32	16.95	15.82	15.70	15.86
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2310-052200-14

認定合格証


壁つなぎ用金具
NK-50-72N

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年10月31日

信和株式会社 殿
(常州富澤金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2310-052200-1404

発行日 2023年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 信和株式会社
- 工場名 常州富澤金属制品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 NK-50-72N 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年10月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	33.36	30.78	34.13	31.82	33.83	32.78
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	16.53	16.86	16.66	17.24	16.38	16.73
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2310-052200-14

認定合格証


壁つなぎ用金具
NK-70-92N

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年10月31日

信和株式会社 殿
(常州富澤金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2310-052200-1405

発行日: 2023年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 信和株式会社
- 2 工場名 常州富澤金属制品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 NK-70-92N 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2023年10月10日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	31.12	30.72	31.57	30.70	32.15	31.25
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	17.22	16.37	15.86	17.26	18.54	17.05
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2310-052200-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

NK-90-112N


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年10月31日

信和株式会社 殿
(常州富澤金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2310-052200-1406

発行日 2023年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人

会 長



- 申請者 信和株式会社
- 工場名 常州富澤金属制品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 NK-90-112N 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年10月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	31.15	33.59	31.69	31.01	30.58	31.60
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	14.81	14.32	15.72	15.74	15.16	15.15
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし