



認定番号 1604-01801-07

認定合格証

拡張わく

A617CNX(A617CNSX)

A917CNX(A917CNSX)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成28年 4月30日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤 正人





試験番号 1604-01801-0701

発行日：平成28年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 兵庫工場
- 3 種類、型式及び数量 建わく(拡幅わく) A617CNX 5枚
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材第1節建わく
- 5 試験実施日 平成28年4月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条及び第7条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	65 中止	65 中止	65 中止	65 中止	65 中止	—
厚生労働省規格による値	強度 53.0kN 以上				平均値 58.8kN 以上	

(2)-2 引張試験(交さ筋かいビン)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	—
厚生労働省規格による値	強度 5.88kN 以上				平均値 6.37kN 以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1604-01801-0702

発行日：平成28年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 兵庫工場
- 3 種類、型式及び数量 建わく(拡張わく) A917CNX 5枚
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材第1節建わく
- 5 試験実施日 平成28年4月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条及び第7条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	65 中止	65 中止	65 中止	65 中止	65 中止	—
厚生労働省規格による値	強度 53.0kN 以上				平均値 58.8kN 以上	

(2)-2 引張試験(交さ筋かいピン)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12 中止	12 中止	12 中止	10.61	12 中止	—
厚生労働省規格による値	強度 5.88kN 以上				平均値 6.37kN 以上	

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 1702-01801-07

認定合格証

拡幅わく

A4117CGM

(A4117CGX)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 平成29年 2月28日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤





試験番号 1702-01801-0701

発行日：平成29年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
2 工場名 兵庫工場
3 種類、型式及び数量 建わく(拡張わく) A4117CGM 15枚
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材第1節建わく

5 試験実施日 平成29年2月8日

6 試験場所 大阪試験所

7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条及び第7条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	65 中止	65 中止	65 中止	65 中止	65 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 53.0kN 以上					平均値 58.8kN 以上

(2)-2 引張試験(交差筋カセピン)

50kN 万能試験機 AS-5-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 5.88kN 以上					平均値 6.37kN 以上

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし