



認定番号 2205-12781-19

認定合格証

緊結金具

HCS-48RC-M
HCS-48FC-M
HCS-48RPN II-M
HCS-48FPN II-M
HK-R-M


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年5月31日

株式会社タカミヤ 殿
(HORY KOREA(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2205-12781-1901

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 1 申請者 株式会社タカミヤ
- 2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結金具 (48.6専用直交型) HCS-48RC-M 10個
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付
労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 5 試験実施日 2022年5月9日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0～9.81kNにおける ローラーの中心間の 距離の変化量[mm]	締付けトルク 3.43kN・cm	5.2		5.4		4.9		5.7		5.4		—
	締付けトルク 4.41kN・cm	5.1		5.7		5.0		5.5		5.3		—
強 度 [kN]		19.8		19.9		20.2		19.8		19.7		19.8
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度14.7 kN 以上 平均値 15.7 kN以上										

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-12781-1902

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社タカミヤ
- 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具 (48.6専用自在型) HCS-48FC-M 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付
労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2022年5月9日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0.49～7.35kNにおける ローラーの中心間の 距離の変化量[mm]	締付けトルク 3.43kN・cm	6.5		6.2		6.2		5.7		6.6		—
	締付けトルク 4.41kN・cm	5.8		6.0		5.6		5.4		5.8		—
強 度 [kN]		17.58		17.31		17.73		17.09		17.76		17.4
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度9.81 kN 以上 平均値 10.8 kN以上										

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-12781-1905

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設
会 長



- 1 申請者 株式会社タカミヤ
2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
3 種類、型式及び数量 緊結金具（兼用直交型） HK-R-M 10個
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（昭和56年12月25日付
労働省告示第103号）第6章緊結金具
5 試験実施日 2022年5月10日
6 試験場所 東京試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0～9.81kNにおける ローラーの中心間の 距離の変化量[mm]	締付けトルク 3.43kN・cm	4.2		4.1		4.2		5.6		5.6		—
	締付けトルク 4.41kN・cm	4.5		4.1		4.6		6.0		6.1		—
強 度 [kN]		21.9		21.5		21.3		21.2		21.1		21.4
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度14.7 kN 以上 平均値 15.7 kN以上										

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特 記 事 項

特になし



認定番号 2211-12781-19

認定合格証

緊結金具

HK-F-M


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年11月30日

株式会社タカミヤ 殿
(HORY KOREA CO.,LTD 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2211-12781-1901

発行日：2022年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮
会 長 豊



- 申請者 株式会社タカミヤ
- 工場名 HORY KOREA CO.,LTD 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(兼用自在型)HK-F-M 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2022年10月26日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重0.49～7.35kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	5.2		5.2		6.5		6.7		6.1		—
	締付トルク 4.41kN・cm	5.4		5.0		6.3		6.3		6.0		—
強 度 [kN]		17.65		17.64		17.08		17.37		17.61		17.4
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度9.81kN以上						平均値 10.8 kN以上				

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし