

仮

認定番号 2108-12781-20

認定合格証

固定型ベース金具
B-48-M
B-48-ZM


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年8月31日

株式会社タカミヤ 殿
(HORY KOREA(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2108-12781-2001

発行日：2021年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮説工業会

会長 豊田 泰樹



- 1 申請者 株式会社タカミヤ
- 2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 固定型ベース金具 B-48-M 5個
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付
労働省告示第103号) 第7章ベース金具 第1節固定型ベース金具
- 5 試験実施日 2021年8月11日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果
 - (1) 構造
規格第70条に適合している。
 - (2) 表示
規格第71条に適合している。
- 8 特記事項
特になし




試験番号 2108-12781-2002

発行日：2021年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設建築安全協会
会長 豊



- 1 申請者 株式会社タカミヤ
- 2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 固定型ベース金具 B-48-ZM 5個
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付
労働省告示第103号) 第7章ベース金具 第1節固定型ベース金具
- 5 試験実施日 2021年8月11日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果
 - (1) 構造
規格第70条に適合している。
 - (2) 表示
規格第71条に適合している。
- 8 特記事項
特になし