



認定番号 2307-045001-38

認定合格証

メッシュシート
DSK-BTM-1


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

大嘉産業株式会社 殿
(上野工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2307-045001-3801

発行日: 2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会

- 1 申請者 大嘉産業株式会社
2 工場名 上野工場
3 種類、型式及び数量 メッシュシート DSK-BTM-1 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「メッシュシート」
5 試験実施日 2023年7月12日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No. 網地の方向	1					
	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	3.21	3.16	3.22	2.47	2.30	2.21
強度と伸びとの積[kN・mm]	342.1	337.7	342.1	190.9	176.1	167.4
認定基準による値	強度 強度と伸びとの積					
	1.47kN 以上 68.6kN・mm以上					

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No. 網地の方向	1					
	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	3.37	3.58	3.69	3.47	3.58	3.29
認定基準による値	外れ・破れ等の異常 強度					
	異常の無いこと 0.98kN 以上					

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

充実率:0.9