



認定番号 2009-01812-35

認定合格証

金属製足場板

ALT40C_S

(ALT30C_S ALT25C_S ALT20C_S ALT15C_S ALT10C_S)

ALT40N_S

(ALT30N_S ALT25N_S ALT20N_S ALT15N_S ALT10N_S)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2020年 9月30日

アルインコ株式会社 殿
(株倉谷アルミ工作所 第2工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2009-01812-3501

発行日：2020年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 (株)倉谷アルミ工作所 第2工場
- 3 種類、型式及び数量 金属製足場板 AL-T40C.S 5枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「金属製足場板」
- 5 試験実施日 2020年9月11日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ[mm]	15.7	15.7	15.6	15.7	15.3	—
強度[kN]	3.94	3.94	3.94	3.93	3.91	3.93
認定基準による値	鉛直たわみ量					26mm 以下
	強度					強度 2.84 kN 以上 平均値 3.08 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2009-01812-3502

発行日：2020年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 側倉谷アルミ工作所 第2工場
- 3 種類、型式及び数量 金属製足場板 ALT40N_S 5枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「金属製足場板」
- 5 試験実施日 2020年9月11日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UII-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	19.0	18.8	19.5	19.5	19.5	—
強度[kN]	3.92	3.89	3.87	3.91	3.93	3.90
認定基準による値	鉛直たわみ量		26mm 以下			
	強度		強度 2.84 kN 以上		平均値 3.08 kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし