

仮

認定番号 2205-01881-42

認定合格証

階段枠(第1種)

ALK1819UVC

ALK9180KVC

(ALK917KVC)

ALK9180UVC

(ALK917UVC ALKM917UVC ALKM917U_E2)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年5月31日

アルインコ株式会社 殿
(蘇州好靈通金属制品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2205-01881-4201

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 田中 孝雄



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 蘇州好靈通金属制品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)ALK1819UVC 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年5月11日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	9.0	9.3	9.1
	踏板のみのたわみ量	1.8	2.1	1.9
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.	1	2	3	平均値
強 度[kN]	10 中止	10 中止	10 中止	—
認 定 基 準 に よ る 値	強度 4.90kN 以上			平均値 5.39kN 以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし




試験番号 2205-01881-4202

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊田 康男



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 蘇州好靈通金属制品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)ALK9180KVC 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 試験実施日 2022年5月11日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	8.0	8.0	7.9
	踏板のみのたわみ量	0.8	0.7	0.9
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	10 中止	10 中止	10 中止	—
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-01881-4203

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 康 男



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 蘇州好靈通金属制品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)ALK9180UVC 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 5 試験実施日 2022年5月11日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	11.9	12.2	12.0
	踏板のみのたわみ量	1.2	1.7	1.3
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 No.	1	2	3	平均値
強 度[kN]	8.66	9.10	9.06	8.94
認 定 基 準 に よ る 値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし

仮

認定番号 2203-01815-43

認定合格証

階段開口部用手すり枠

XKS6A

KS6DWG_A

(KS6DWG_B)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年3月31日

アルインコ株式会社 殿
(株)タイガー製作所 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2203-01815-4301

発行日: 2022年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 ㈱タイガー製作所 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段開口部用手すり枠 KS6DWG_A 3枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
- 5 試験実施日 2022年3月11日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0～0.40kN時の水平移動量[mm]	60	64	68
認定基準による値	100mm以下		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2203-01815-4302

発行日: 2022年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 アルインコ株式会社
- 2 工場名 ㈱タイガー製作所 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段開口部用手すり枠 XKS6A 3枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
- 5 試験実施日 2022年3月11日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0～0.40kN時の水平移動量[mm]	70	64	66
認定基準による値	100mm以下		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし