



認定番号 2412-018001-83

認定合格証

緊結部付ブラケット(固定型)
XB240HSJ

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年12月31日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2412-018001-8301

発行日: 2024年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 兵庫工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)XB240HSJ 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年12月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし