



認定番号 2304-018101-08

認定合格証

交さ筋かい

X1812

(X1809	X1806	X1802	X1512	X1509	X1506
X1502	X1212	X1209	X1206	X1202	X0909
X0906	X0902	X0606	X0602	XM1812	XM1809
XM1807	XM1806	XM1802	XM1804	XM1512	XM1509
XM1507	XM1506	XM1504	XM1502	XM1212	XM1209
XM1207	XM1206	XM1204	XM1202	XM0909	XM0907
XM0906	XM0904	XM0902	XM0807	XM0606	XM0602
XMP2197	XMP1882	XMP1959	XMP1598	XMP1740	XMP1320
XMP1548	XMP1055	XMP1308	XMP0813	X1812GT	X1809GT
X1806GT	X1802GT	X1512GT	X1508GT	X1508GT	X1502GT
X1212GT	X1209GT	X1206GT	X1202GT	X0909GT	X0906GT
X0902GT	X0602GT	XM1812GT	XM1809GT	XM1807GT	XM1806GT
XM1804GT	XM1512GT	XM1509GT	XM1507GT	XM1506GT	XM1504GT
XM1212GT	XM1209GT	XM1207GT	XM1206GT	XM1204GT	XM0909GT
XM0907GT	XM0908GT	XM0904GT	Xi	X1437	X1257
X1437G	X1257G	X1812G	X1809G	X1806G	X1802G
X1512G	X1509G	X1508G	X1502G	X1212G	X1209G
X1208G	X1202G	X0909G	X0906G	X0902G	X0606G
X0602G	XM1812G	XM1809G	XM1807G	XM1806G	XM1804G
XM1802G	XM1512G	XM1508G	XM1507G	XM1506G	XM1504G
XM1502G	XM1212G	XM1209G	XM1207G	XM1206G	XM1204G
XM1202G	XM0909G	XM0907G	XM0906G	XM0804G	XM0802G
XM0607G	XM0606G	XM0602G	XMP2197G	XMP1882G	XMP1959G
XMP1598G	XMP1740G	XMP1320G	XMP1548G	XMP1055G	XMP1398G
XMP0813G	XP1811G	XP1513G	XP1217G	XP0922G	XP0832G


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 4月30日

アルインコ株式会社 殿
(株)M・Kテクノ 本社工場

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2304-018101-0801

発行日：2023年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会長



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 (株)M・Kテクノ 本社工場
- 種類、型式及び数量 交さ筋かい X1812 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第2節交さ筋かい
- 試験実施日 2023年4月11日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第11条に適合している。

(2) 強度等

規格第12条に適合している。

圧縮試験		200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX									
供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強度 [kN]	9.20		8.94		8.85		9.20		8.81		9.00
厚生労働大臣規格による値	強度 7.35 kN 以上					平均値 8.04 kN以上					

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第13条に適合している。

8 特記事項

特になし