



認定番号 2305-022011-59

認定合格証

幅木(第1種)

FHR-18N-V

(FHR-15N-V

FHR-12N-V

FHR-9N-V

FHR-6N-V

MHR-18N-V

MHR-15N-V

MHR-12N-V

MHR-9N-V

MHR-6N-V)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする


認定日 2023年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿

(KYC Machine Industry Vietnam Co., Ltd. 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 廉





試験番号 2305-022011-5901

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
- 2 工場名 KYC Machine Industry Vietnam Co., Ltd, 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 幅木(第1種)FHR-18N-V 10枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 5 試験実施日 2023年5月10日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	23.5	23.9	24.2	23.5	24.3
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	3.9	4.8	4.7	4.2	4.6
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2305-022011-59

認定合格証

幅木(第1種)


THR-912-V

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC Machine Industry Vietnam Co., Ltd. 本社工場)

一般社団法人 仮設工業
会長 豊澤





試験番号 2305-022011-5907

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC Machine Industry Vietnam Co., Ltd. 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第1種)THR-912-V 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年5月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	8.8	8.1	9.9	8.2	8.7
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2305-022011-59

認定合格証

幅木(第1種)

THR-9-V

(THR-8-V)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC Machine Industry Vietnam Co., Ltd. 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤





試験番号 2305-022011-5908

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書



一般社団法人
会

- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC Machine Industry Vietnam Co., Ltd. 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第1種)THR-9-V 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年5月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	3.9	3.7	4.0	3.6	3.8
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし