



認定番号 2305-018200-35

# 認定合格証

金属製足場板

ALT40CGS

( ALT30CGS

ALT25CGS

ALT20CGS

ALT15CGS

ALT10CGS )


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

アルインコ株式会社 殿  
(蘇州天鉞鋁業科技有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2305-018200-3501

発行日：2023年5月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 蘇州天鉞鋁業科技有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 金属製足場板(アルミ製) ALT40CGS 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「金属製足場板」
- 試験実施日 2023年5月11日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ及び曲げ試験		200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX				
供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.94kN時の鉛直たわみ量[mm]	13.3	14.1	13.6	13.8	13.5	---
強度[kN]	4.16	4.17	4.20	4.28	4.17	4.19
認定基準による値	鉛直たわみ量	26mm 以下				
	強度	強度 2.81 kN 以上			平均値 3.08 kN以上	

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし